



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 29/Jun/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	35,550	2,272	1,120	3.92	21.68
PSR Arequipa SUR	6,300	688	108	4.09	26.42
PSR Tacna	21,015	1,215	640	4.00	21.53
PSR Moquegua	125	20	0	3.69	36.22
PSR Ilo	166	21	0	3.81	23.71
PSR La Joya	18,233	974	139	3.89	27.70
Total Distribuido	81,389	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	81,389	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.