



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

10-Jun-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	50,742	3,296	1,384	3.94	22.38
PSR Arequipa SUR	28,575	1,712	692	3.97	24.42
PSR Tacna	12,060	911	0	4.01	22.49
PSR Moquegua	158	24	0	3.59	35.74
PSR Ilo	181	25	0	3.80	25.25
PSR La Joya	27,312	1,526	823	3.95	26.75
Total Distribuido	119,029	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	119,029	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.