REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo:	12/Jun/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (ºC)
PSR Arequipa NORTE	51,075	2,864	1,552	3.95	22.32
PSR Arequipa SUR	28,575	1,752	736	3.97	24.44
PSR Tacna	18,090	1,248	0	4.01	24.82
PSR Moquegua	158	23	0	3.59	31.36
PSR Ilo	168	24	0	3.80	25.49
PSR La Joya	26,490	1,559	584	3.95	26.19
Total Distribuido	124,556	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	124,556	N/A	N/A	N/A	N/A

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.

- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)

- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.