



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 13/Jun/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	52,875	3,104	1,376	3.95	20.90
PSR Arequipa SUR	29,250	1,760	744	3.97	24.23
PSR Tacna	20,295	1,148	0	4.01	21.62
PSR Moquegua	139	19	0	3.59	29.20
PSR Ilo	163	20	0	3.80	22.10
PSR La Joya	23,250	1,519	266	3.95	22.59
Total Distribuido	125,973	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	125,973	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.