REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo:	15/Jun/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (ºC)
PSR Arequipa NORTE	32,850	2,288	828	3.95	22.68
PSR Arequipa SUR	10,067	1,616	238	3.97	25.84
PSR Tacna	22,680	1,254	654	4.01	23.37
PSR Moquegua	164	23	0	3.59	34.48
PSR Ilo	181	24	0	3.80	26.24
PSR La Joya	14,400	651	434	3.95	26.86
Total Distribuido	80,341	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	80,341	N/A	N/A	N/A	N/A

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.

- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)

- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.