



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/Jun/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,275	2,800	1,512	3.94	26.31
PSR Arequipa SUR	20,781	1,424	422	3.97	28.36
PSR Tacna	24,435	1,318	713	4.01	21.56
PSR Moquegua	163	23	0	3.59	31.25
PSR Ilo	183	25	0	3.80	24.00
PSR La Joya	17,352	1,322	226	3.95	26.85
Total Distribuido	112,189	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,189	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.