



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19/Jun/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	51,367	2,976	1,504	3.95	26.90
PSR Arequipa SUR	22,500	1,456	450	3.97	27.88
PSR Tacna	22,995	1,240	571	4.01	20.49
PSR Moquegua	159	23	0	3.59	35.00
PSR Ilo	190	27	0	3.80	20.98
PSR La Joya	21,420	1,342	220	3.95	28.89
Total Distribuido	118,631	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,631	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.