



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

21/Jun/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,375	2,512	1,056	3.95	26.07
PSR Arequipa SUR	19,575	1,400	213	3.97	27.05
PSR Tacna	25,083	1,342	645	4.01	19.99
PSR Moquegua	139	21	0	3.59	33.08
PSR Ilo	165	24	0	3.80	20.49
PSR La Joya	14,136	929	197	3.95	27.12
Total Distribuido	98,472	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	98,472	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.