REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo:	27/Jun/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (ºC)
PSR Arequipa NORTE	54,504	3,056	1,560	3.95	23.12
PSR Arequipa SUR	22,275	1,656	464	3.97	27.16
PSR Tacna	23,940	1,389	672	4.02	16.99
PSR Moquegua	154	23	0	3.59	32.25
PSR Ilo	187	25	0	3.80	17.00
PSR La Joya	23,160	1,565	168	3.95	25.92
Total Distribuido	124,220	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	124,220	N/A	N/A	N/A	N/A

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.

- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)

- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.