



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

28/Jun/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	55,008	3,232	1,392	3.94	19.41
PSR Arequipa SUR	19,575	1,328	155	3.97	23.42
PSR Tacna	19,080	1,166	554	4.02	16.87
PSR Moquegua	148	20	0	3.59	26.31
PSR Ilo	162	22	0	3.80	19.25
PSR La Joya	4,440	393	105	3.95	24.80
Total Distribuido	98,413	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	98,413	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.