



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

29/Jun/2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	36,225	2,448	864	3.95	27.15
<b>PSR Arequipa SUR</b>	5,400	1,368	0	3.97	27.43
<b>PSR Tacna</b>	21,690	1,274	504	4.02	20.50
<b>PSR Moquegua</b>	163	19	0	3.59	31.35
<b>PSR Ilo</b>	174	24	0	3.80	18.74
<b>PSR La Joya</b>	2,880	304	98	3.95	26.65
<b>Total Distribuido</b>	66,531	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	66,531	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.