REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo:	30-Jun-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (ºC)
PSR Arequipa NORTE	53,438	3,072	1,464	3.94	26.43
PSR Arequipa SUR	19,679	1,328	494	3.97	27.57
PSR Tacna	26,073	1,357	722	4.02	18.49
PSR Moquegua	167	25	0	3.59	34.25
PSR Ilo	173	21	0	3.80	20.62
PSR La Joya	18,060	1,245	244	3.95	27.71
Total Distribuido	117,589	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,589	N/A	N/A	N/A	N/A

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.

- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)

- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.