



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06/Jun/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	55,866	2,912	1,648	3.95	15.47
PSR Arequipa SUR	23,168	1,640	268	3.94	26.11
PSR Tacna	17,962	1,004	157	4.01	24.15
PSR Moquegua	149	24	0	3.59	34.00
PSR Ilo	185	27	0	3.80	22.33
PSR La Joya	12,247	1,266	116	3.94	30.22
Total Distribuido	109,578	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,578	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.