



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 10/Jun/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	58,137	3,104	1,600	3.94	14.12
PSR Arequipa SUR	25,662	1,752	524	3.94	25.75
PSR Tacna	18,624	1,210	209	4.01	23.87
PSR Moquegua	161	24	0	3.59	34.74
PSR Ilo	180	23	0	3.81	24.32
PSR La Joya	18,393	1,359	238	3.94	27.81
Total Distribuido	121,157	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	121,157	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.