



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 11/Jun/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	57,120	3,088	1,584	3.92	15.79
PSR Arequipa SUR	27,025	1,816	628	3.94	29.19
PSR Tacna	15,504	963	159	4.01	25.21
PSR Moquegua	153	22	0	3.59	34.24
PSR Ilo	177	27	0	3.81	24.44
PSR La Joya	23,392	1,589	249	3.94	28.96
Total Distribuido	123,370				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	123,370	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.