



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17-Jun-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	61,262	3,232	1,704	3.95	15.74
PSR Arequipa SUR	26,794	1,656	492	3.94	28.60
PSR Tacna	26,035	1,529	340	4.01	22.11
PSR Moquegua	165	22	0	3.59	32.50
PSR Ilo	194	25	0	3.81	20.68
PSR La Joya	26,135	1,512	378	3.94	26.11
Total Distribuido	140,584	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	140,584	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.