



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19/Jun/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	59,954	3,024	1,672	3.94	16.49
PSR Arequipa SUR	27,593	1,704	572	3.94	27.82
PSR Tacna	27,368	1,567	533	4.01	23.12
PSR Moquegua	138	19	0	3.59	30.62
PSR Ilo	167	19	0	3.81	25.46
PSR La Joya	18,706	1,280	358	3.94	25.12
Total Distribuido	133,925	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	133,925	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.