



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/Jun/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	32,248	2,128	964	3.95	23.18
PSR Arequipa SUR	8,630	1,152	38	3.94	29.13
PSR Tacna	24,863	1,455	354	4.01	22.25
PSR Moquegua	161	18	0	3.59	34.24
PSR Ilo	173	21	0	3.81	22.96
PSR La Joya	6,417	603	87	3.94	29.24
Total Distribuido	72,492	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	72,492	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.