



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24/Jun/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	56,202	3,120	1,688	3.94	22.72
PSR Arequipa SUR	25,435	1,832	572	3.94	28.44
PSR Tacna	31,433	1,688	504	4.01	22.85
PSR Moquegua	152	22	0	3.59	31.87
PSR Ilo	179	25	0	3.81	23.22
PSR La Joya	22,891	1,352	451	3.94	25.47
Total Distribuido	136,292	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	136,292	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.