



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 29-Jun-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,263	2,752	1,368	3.94	23.01
PSR Arequipa SUR	11,811	1,440	196	3.92	30.72
PSR Tacna	21,696	1,344	447	4.01	23.35
PSR Moquegua	165	21	0	3.59	37.99
PSR Ilo	194	23	0	3.81	20.20
PSR La Joya	16,703	1,655	145	3.83	30.74
Total Distribuido	98,832	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	98,832	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.