



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 30-Jun-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	56,320	3,008	442	3.94	22.05
PSR Arequipa SUR	25,889	1,816	548	3.92	30.49
PSR Tacna	22,074	1,454	168	4.01	22.25
PSR Moquegua	168	24	0	3.59	36.85
PSR Ilo	189	24	0	3.81	22.81
PSR La Joya	28,179	1,622	280	3.83	30.92
Total Distribuido	132,819	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	132,819	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.