

REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	2-Mar-21
---------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,527	2,105	1,344	3.80	20.06
PSR Arequipa SUR	30,391	1,580	1,053	3.89	22.36
PSR Tacna	16,648	880	0	3.96	32.52
PSR Moquegua	173	21	0	3.59	34.55
PSR Ilo	206	28	0	3.80	33.71
PSR La Joya	21,560	1,305	504	4.00	25.39
Total Distribuido	108,504				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial,Comercial e Industrial 108.504	N/A	N/A	N/A	N/A
--	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.