



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	3-Mar-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción					
--	--	--	--	--	--

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,400	2,038	1,460	3.79	22.55
PSR Arequipa SUR	23,310	1,515	1,144	3.93	23.23
PSR Tacna	20,739	1,042	516	3.84	32.32
PSR Moquegua	173	22	0	3.59	35.09
PSR Ilo	206	26	0	3.80	33.12
PSR La Joya	18,809	1,348	310	4.00	26.68
Total Distribuido	104,636				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores					
---	--	--	--	--	--

Residencial, Comercial e Industrial	104,636	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.