



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	6-Mar-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	31,510	1,967	1,088	3.82	24.77
PSR Arequipa SUR	26,937	1,432	1,027	3.97	24.91
PSR Tacna	18,705	911	661	3.85	31.49
PSR Moquegua	159	20	0	3.59	34.23
PSR Ilo	190	26	0	3.80	30.48
PSR La Joya	12,588	695	307	4.00	27.93
Total Distribuido	90,089				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	90,089	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.