



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	9-Mar-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	38,386	1,987	1,398	3.80	23.74
PSR Arequipa SUR	28,191	1,611	1,135	3.86	24.54
PSR Tacna	17,693	1,019	837	3.85	31.30
PSR Moquegua	173	22	0	3.59	35.62
PSR Ilo	200	26	0	3.80	32.83
PSR La Joya	9,249	820	139	4.00	30.78
Total Distribuido	93,890				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	93,890	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.