



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	19-Mar-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,850	1,992	1,268	3.78	22.21
PSR Arequipa SUR	34,893	1,128	1,714	3.93	24.45
PSR Tacna	16,470	961	0	3.96	29.61
PSR Moquegua	164	23	0	3.59	32.43
PSR Ilo	200	27	0	3.80	30.82
PSR La Joya	11,910	862	121	4.00	26.37
Total Distribuido	105,487				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,487	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.