



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

| | |
|----------------------|-----------|
| Día operativo | 21-mar-21 |
|----------------------|-----------|

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 33,061 | 1,830 | 1,059 | 3.79 | 23.35 |
| PSR Arequipa SUR | 16,970 | 1,570 | 329 | 3.85 | 26.70 |
| PSR Tacna | 15,255 | 903 | 456 | 3.90 | 29.01 |
| PSR Moquegua | 152 | 28 | 0 | 3.59 | 31.70 |
| PSR Ilo | 169 | 33 | 0 | 3.80 | 28.83 |
| PSR La Joya | 15,686 | 1,120 | 298 | 4.00 | 27.45 |
| Total Distribuido | 81,292 | | | | |

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 81,292 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.