



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	22-mar-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,615	2,122	1,116	3.79	21.31
PSR Arequipa SUR	29,688	1,607	1,092	3.88	22.87
PSR Tacna	19,785	1,118	564	3.97	30.56
PSR Moquegua	165	23	0	3.59	31.84
PSR Ilo	192	24	0	3.80	29.12
PSR La Joya	20,914	1,324	580	4.00	28.87
Total Distribuido	110,359				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,359	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.