



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	28-mar-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,583	1,527	880	3.77	28.10
PSR Arequipa SUR	18,909	1,395	492	3.89	26.58
PSR Tacna	24,269	1,347	1,018	3.75	28.36
PSR Moquegua	179	30	0	3.59	33.85
PSR Ilo	215	30	0	3.80	29.94
PSR La Joya	383	141	0	4.00	26.79
Total Distribuido	73,539				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	73,539	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.