



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

30-mar-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	38,241	2,094	1,497	3.77	21.61
PSR Arequipa SUR	26,948	1,467	901	3.92	25.55
PSR Tacna	26,080	1,373	1,013	3.85	27.91
PSR Moquegua	165	22	0	3.59	29.96
PSR Ilo	192	26	0	3.80	28.06
PSR La Joya	6,427	649	0	4.00	26.28
Total Distribuido	98,052				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	98,052	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.