



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 03/Mar/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	50,976	2,576	1,296	3.84	22.17
<b>PSR Arequipa SUR</b>	24,525	1,616	676	3.95	26.28
<b>PSR Tacna</b>	20,093	1,412	544	3.89	33.00
<b>PSR Moquegua</b>	141	22	0	3.69	34.87
<b>PSR Ilo</b>	179	25	0	3.81	33.24
<b>PSR La Joya</b>	16,605	1,590	461	3.89	27.94
<b>Total Distribuido</b>	112,518	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	112,518	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.