



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 10/Mar/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,240	2,768	1,344	3.83	16.97
PSR Arequipa SUR	29,025	1,792	904	3.97	18.33
PSR Tacna	25,290	1,360	790	3.89	31.12
PSR Moquegua	165	24	0	3.69	34.99
PSR Ilo	183	28	0	3.81	30.64
PSR La Joya	14,850	1,311	115	3.89	27.68
Total Distribuido	117,753	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,753	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.