



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

12/Mar/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,125	2,912	1,184	3.80	8.02
PSR Arequipa SUR	28,125	1,608	660	3.94	8.13
PSR Tacna	24,525	1,424	757	3.89	21.93
PSR Moquegua	150	22	0	3.69	19.47
PSR Ilo	159	23	0	3.81	23.88
PSR La Joya	12,015	678	128	4.00	20.93
Total Distribuido	111,099	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,099	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.