



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/Mar/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,275	2,672	1,624	3.81	21.31
PSR Arequipa SUR	29,367	1,584	1,048	3.98	25.24
PSR Tacna	26,541	1,382	769	3.89	30.36
PSR Moquegua	154	24	0	3.60	34.74
PSR Ilo	185	26	0	3.80	28.86
PSR La Joya	15,840	1,186	341	4.03	27.42
Total Distribuido	112,362	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,362	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.