



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Mar/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	30,825	2,160	848	3.84	26.18
<b>PSR Arequipa SUR</b>	10,125	1,560	169	3.92	25.92
<b>PSR Tacna</b>	20,025	1,208	0	3.89	29.81
<b>PSR Moquegua</b>	183	24	0	3.69	34.50
<b>PSR Ilo</b>	193	28	0	3.80	27.95
<b>PSR La Joya</b>	8,100	663	115	4.00	29.04
<b>Total Distribuido</b>	69,451	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	69,451	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.