



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/Mar/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,250	2,640	1,104	3.81	23.25
PSR Arequipa SUR	24,300	1,704	776	3.95	28.27
PSR Tacna	22,500	1,366	598	4.00	29.48
PSR Moquegua	150	24	0	3.69	35.97
PSR Ilo	176	23	0	3.80	28.80
PSR La Joya	17,730	1,486	239	3.89	29.42
Total Distribuido	112,107	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,107	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.