



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24/Mar/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	51,075	2,768	1,312	3.84	23.09
PSR Arequipa SUR	24,300	1,616	688	3.97	26.95
PSR Tacna	24,759	1,357	746	4.01	28.22
PSR Moquegua	158	26	0	3.69	34.49
PSR Ilo	183	27	0	3.80	29.09
PSR La Joya	17,055	1,302	144	3.89	27.31
Total Distribuido	117,530	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,530	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.