



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 25/Mar/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	49,050	2,656	1,304	3.78	22.67
<b>PSR Arequipa SUR</b>	25,767	1,536	752	3.94	26.93
<b>PSR Tacna</b>	25,470	1,423	685	4.01	28.60
<b>PSR Moquegua</b>	148	24	0	3.69	34.75
<b>PSR Ilo</b>	180	27	0	3.80	30.35
<b>PSR La Joya</b>	23,280	1,499	452	3.89	30.48
<b>Total Distribuido</b>	123,895	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	123,895	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.