



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27/Mar/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	38,475	2,208	1,072	3.84	23.80
PSR Arequipa SUR	14,175	1,592	330	3.91	29.62
PSR Tacna	17,460	1,046	541	4.01	28.45
PSR Moquegua	147	23	0	3.69	35.71
PSR Ilo	190	26	0	3.80	28.36
PSR La Joya	20,340	1,052	189	3.89	28.75
Total Distribuido	90,787	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	90,787	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.