



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:	11/Mar/2023
----------------	-------------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	38,871	2,624	316	3.98	12.19
PSR Arequipa SUR	24,300	1,400	752	3.95	17.29
PSR Tacna	22,014	1,400	669	4.00	32.95
PSR Moquegua	145	20	0	3.60	31.87
PSR Ilo	158	27	0	3.81	31.74
PSR La Joya	13,734	1,624	0	3.89	22.25
Total Distribuido	99,222	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	99,222	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.