



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 13/Mar/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,394	2,656	1,536	3.94	19.56
PSR Arequipa SUR	26,100	1,608	712	3.91	21.44
PSR Tacna	18,585	1,069	0	3.89	31.81
PSR Moquegua	170	29	0	3.60	35.98
PSR Ilo	175	24	0	3.81	32.24
PSR La Joya	23,175	1,698	0	3.80	29.02
Total Distribuido	115,599	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	115,599	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.