



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15/Mar/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,475	2,880	1,320	3.92	19.53
PSR Arequipa SUR	26,325	1,664	924	3.89	22.12
PSR Tacna	17,910	1,353	0	3.89	32.50
PSR Moquegua	162	28	0	3.60	33.24
PSR Ilo	180	28	0	3.81	32.15
PSR La Joya	26,265	1,577	0	3.89	25.61
Total Distribuido	118,318	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,318	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.