



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/Mar/2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	46,395	2,720	340	3.97	23.85
<b>PSR Arequipa SUR</b>	28,462	1,496	528	3.98	24.45
<b>PSR Tacna</b>	17,325	1,422	0	3.89	32.21
<b>PSR Moquegua</b>	134	21	0	3.60	35.94
<b>PSR Ilo</b>	163	26	0	3.80	33.16
<b>PSR La Joya</b>	16,320	2,074	0	3.89	28.75
<b>Total Distribuido</b>	108,799	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	108,799	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.