



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 03/Mar/2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	17,739	1,504	410	3.92	28.41
<b>PSR Arequipa SUR</b>	2,250	836	0	4.00	23.60
<b>PSR Tacna</b>	9,405	626	0	4.00	33.44
<b>PSR Moquegua</b>	147	21	0	3.60	33.74
<b>PSR Ilo</b>	163	24	0	3.70	34.27
<b>PSR La Joya</b>	7,980	1,031	100	4.01	29.85
<b>Total Distribuido</b>	37,684	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	37,684	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.