



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 04/Mar/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	25,200	2,048	506	3.92	26.81
PSR Arequipa SUR	16,650	1,152	380	4.03	24.99
PSR Tacna	13,734	996	0	4.00	32.15
PSR Moquegua	144	21	0	3.60	37.44
PSR Ilo	163	22	0	3.70	32.53
PSR La Joya	14,130	1,253	220	3.89	29.47
Total Distribuido	70,021	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	70,021	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.