



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 05/Mar/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	24,075	1,664	384	3.91	27.94
PSR Arequipa SUR	15,525	1,192	272	4.00	23.94
PSR Tacna	17,460	987	195	4.00	32.25
PSR Moquegua	152	20	0	3.60	37.18
PSR Ilo	176	29	0	3.70	32.27
PSR La Joya	15,255	1,141	123	3.89	31.20
Total Distribuido	72,643	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	72,643	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.