



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 08/Mar/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	25,929	2,080	227	3.91	28.86
PSR Arequipa SUR	16,875	1,192	430	4.09	26.03
PSR Tacna	15,570	967	135	4.00	33.00
PSR Moquegua	123	19	0	3.60	37.22
PSR Ilo	148	23	0	3.70	31.65
PSR La Joya	14,328	1,367	118	3.89	30.22
Total Distribuido	72,973	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	72,973	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.