



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19/Mar/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	34,538	2,320	888	3.92	28.24
PSR Arequipa SUR	22,275	1,304	584	4.03	27.73
PSR Tacna	16,480	962	99	4.00	33.24
PSR Moquegua	150	23	0	3.60	37.97
PSR Ilo	170	25	0	3.70	32.55
PSR La Joya	17,669	1,119	281	3.89	33.21
Total Distribuido	91,282	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	91,282	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.