



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 25/Mar/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,091	2,432	1,160	3.92	26.29
PSR Arequipa SUR	29,475	1,584	884	3.98	26.61
PSR Tacna	15,849	990	148	4.00	32.24
PSR Moquegua	149	23	0	3.60	36.41
PSR Ilo	166	24	0	3.70	35.28
PSR La Joya	18,666	1,175	236	3.80	29.94
Total Distribuido	108,396	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,396	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.