



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/Mar/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,487	2,496	996	3.91	24.39
PSR Arequipa SUR	29,250	1,544	940	3.94	23.32
PSR Tacna	18,000	990	516	4.00	31.99
PSR Moquegua	148	23	0	3.69	33.99
PSR Ilo	170	29	0	3.81	35.77
PSR La Joya	17,593	1,270	155	3.89	26.47
Total Distribuido	105,648	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,648	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.